

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



## Серия ЗК Клапаны предохранительно-запорные Структура обозначения.

1	2	3	4	5	6	7	Доп. информация
ЗК	1	-	6	-	067	--	УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.035-2013

1. ЗК – обозначение серии
2. Присоединительный размер в дюймах
3. Максимальное рабочее давление:  
1- 1 бар;  
6 – 6 бар.
4. Трехзначный код исполнения клапана:  
- xxx диапазон настройки срабатывания клапана, мбар
5. Исполнение корпуса  
--- муфта  
**ФЛ** -- фланцевое
6. Климатическое исполнение  
**УЗ.1**: -30...+60 °C;  
**У2**: -40...+60 °C – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).
7. Номер технических условий

### Дополнительная информация:

- Диапазон настройки срабатывания клапана определяется типоразмером пружины, установленной в корпус клапана.
- Для клапанов ЗК1...2 ( ду 25...50мм ) дополнительно указывается исполнение корпуса по присоединению.
- Для клапанов ЗК-2 ... 4 ( ду 50..100 мм ) дополнительно указывается исполнение **вариант фланцевого исполнения**  
--- по умолчанию Рн 6  
**Рн16** -- в случае с присоединительным фланцем Рн 16.
- Материал корпуса клапанов  
Ду 15...100 мм – алюминий,  
Ду 125...200 мм -- сталь.