

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru



Серия СК
Клапаны предохранительно-сбросные
Структура обозначения.

1	2	3	4	5	6	7	Доп. информация
СК	1	-	Р	-	011	-- УЗ.1	ТУ ВУ 200020142.033-2013

1. **СК** – обозначение серии

2. Присоединительный размер в дюймах

3. Исполнение:

-- без доп. устройств

Р – наличие устройства принудительного открытия

4. Трехзначный код исполнения клапана:

-- диапазон настройки срабатывания клапана, мбар

5. Исполнение корпуса:

-- муфтовое крепление

Фл. – фланцевое крепление

6. Климатическое исполнение

УЗ.1: -30...+60 °C;

У2: -40...+60 °C – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).

7. Номер технических условий

Дополнительная информация:

Диапазон настройки срабатывания клапана определяется типоразмером пружины, установленной в корпус клапана.

Материал корпуса клапанов – алюминий.